

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2023〕执 00358 号

北京银达物业管理有限责任公司(91110101633097949A) _____:

本机关于 2023 年 12 月 11 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2023 〕 (执 00470) 号〕,经对你单位整改情况进行复
查,提出如下意见:

1. 该单位为高压配电室值班人员配备的绝缘手套、绝缘靴所贴的电气检测标签无法确定
合格有效,且暂未提供有效检测报告。(已完成整改)

(以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): 任中凯 证号: 01000124082

张雪程 证号: 01000124064

北京市东城区应急管理局

2023 年 12 月 12 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。