

# 安全生产行政执法文书

## 整改复查意见书

(京东)应急复查〔2023〕执 00359 号

北京喆喆餐饮管理有限公司东城东直门分公司(91110101MA00HFYFXQ)\_\_\_\_\_:

本机关于 2023 年 12 月 12 日作出了责令限期整改  
的决定〔(京东)应急责改〔 2023 〕 ( 执 00481 ) 号〕,经对你单位整改情况进行复  
查,提出如下意见:

1. 生产经营单位是否未采取措施消除事故隐患(该单位配电房内配电柜下方堆放一桶水  
漆)(已完成整改)

经调查,该品牌水漆成分非易燃易爆物质,且为临时施工存放。

(以下空白)

被复查单位负责人(签名): \_\_\_\_\_

安全生产行政执法人员(签名): 任中凯 证号: 01000124082

张雪程 证号: 01000124064

北京市东城区应急管理局

2023 年 12 月 13 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。