

# 安全生产行政执法文书

## 整改复查意见书

(京东)应急复查〔2024〕执 00028 号

北京弘润佳隆商贸有限公司(91110107MACHCK7U48)\_\_\_\_\_:

本机关于 2023 年 12 月 18 日作出了责令限期整改  
的决定〔(京东)应急责改〔 2023 〕 ( 执 00512 ) 号〕,经对你单位整改情况进行复  
查,提出如下意见:

1. 电源开关箱安全警示标志破损(已完成整改)  
复查时配电箱警示标识已更换,问题已整改。  
(以下空白)

被复查单位负责人(签名): \_\_\_\_\_

安全生产行政执法人员(签名): 王禹丹 证号: 01000124059  
武宇飞 证号: 01000124070

北京市东城区应急管理局

2024 年 1 月 9 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。