

整改复查意见书

北京广合源餐饮服务有限公司(91110101MACGF7W40J)

1. 配电箱“当心触电”（国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008）安全警示标志缺失（已完成整改）

(以下空白)

被复查单位负责人（签名）：_____

安全生产行政执法人员（签名）： 任中凯 证号： 01000124082
张雪程 证号： 01000124064

北京市东城区应急管理局

2024 年 1 月 9 日

本文書一式兩份：一份由應急管理部門備案，一份交被復查單位。