

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2024〕执 00123 号

北京亚洲大酒店有限公司(911100006259017224)_____:

本机关于 2024 年 2 月 23 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2024 〕〔 执 00099 〕号〕,经对你单位整改情况进行复
查,提出如下意见:

1. 该单位与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议待提交。(已完成整改)
 2. 该单位配电室配电装置部分操作区域未铺设绝缘胶垫。(已完成整改)
- 安全生产管理协议已提供,绝缘胶垫铺设已完善。
- (以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): 武宇飞 证号: 01000124070
李永民 证号: 01000124049

北京市东城区应急管理局

2024 年 2 月 29 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。