安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查[2024]执 00126号

北京新中纺正金物业管理有限公司	(9111010177707	(8763J)	:	
本机关于 <u>2024</u> 年 <u>2</u> 月 <u>28</u> 1	日作出了 <u>责令限</u>	朝整改		
的决定[(京东)应急责改[202	24](执 001	14)号]	,经对你单位整设	收情况进行复
查,提出如下意见:				
1. 检查当日发现该单位配电室	安全出口标志不	明显(已完	(成整改)	
(以下空白)				
被复查单位负责人 (签名):				
安全生产行政执法人员(签名):	史红光	证号: <u>0</u>	1000124026	
	刘艳华	证号: <u>0</u>	1000124021	
			北京市东城区应	急管理局

2024年2月29日