

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2024〕执 00128 号

北京玺利顺达餐饮有限公司(91110101MA01WP8CXA)_____:

本机关于 2024 年 1 月 15 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2024 〕〔 执 00024 〕号〕,经对你单位整改情况进行复
查,提出如下意见:

1. 后厨电闸箱当心触电标识张贴不规范(已完成整改)

2. 安全出口和部分疏散通道堆放杂物(已完成整改)

(以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): 汪滢 证号: 01000124060

宋谟颢 证号: 01000124088

北京市东城区应急管理局

2024 年 2 月 29 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。