

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2024〕执 00119 号

北京东交民巷饭店有限公司(911101011011328460) _____:

本机关于 2024 年 2 月 27 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2024 〕〔 执 00108 〕号〕,经对你单位整改情况进行复
查,提出如下意见:

1. 检查当日发现,配电室内绝缘手套、绝缘靴到期未检测。(已完成整改)
(以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): 史红光 证号: 01000124026
曾庆蔚 证号: 01000124054

北京市东城区应急管理局

2024 年 2 月 28 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。