

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2024〕执 00153 号

北京首邮实业有限公司北邮加油站(911101017423452942)_____:

本机关于 2024 年 2 月 29 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2024 〕〔 执 00115 〕号〕,经对你单位整改情况进行复
查,提出如下意见:

1. 生产经营单位配电室插座缺少 PE 保护线。(已完成整改)

2. 生产经营单位罩棚下方照明穿管不到位。(已完成整改)

(以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): 姚广发 证号: 01000124057

闫爱娟 证号: 01000124066

北京市东城区应急管理局

2024 年 3 月 6 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。