

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2024〕执 01155 号

被检查单位 北京星光伟业建筑装饰工程有限公司

统一社会信用代码 91110228MA007HLX5E

地址 北京市密云区育才路 9 号檀营乡政府办公楼 215 室-543(檀营集中办公区)

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 东城区东花市北里东区 1 号楼平安旺莱装饰作业施工现场

检查时间 2024 年 4 月 11 日 10 时 34 分至 4 月 11 日 11 时 19 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 李永民、王禹丹, 证件号码为 01000124049、01000124059, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

- 电工李某龙持有效期内的电工类特种作业证书(未发现明显问题);
- 现场电线拖地使用;
- 现场一高处作业人员未系安全带, 现场未设安全员。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2024 年 4 月 11 日