

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2024〕执 01152 号

被检查单位 北京裕昊建筑装饰工程有限公司

统一社会信用代码 91110304MA01FX6AX9

地址 北京市房山区长兴东街 9 号院 11 号楼 2 层 202

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 东城区广渠门内大街 27 号学而思鼎新大厦扩租装修改造项目作业现场

检查时间 2024 年 4 月 11 日 9 时 49 分至 4 月 11 日 10 时 14 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 李永民、王禹丹, 证件号码为 01000124049、01000124059, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

- 作业现场使用插排; 手持角磨机为两相插头, 无保护罩;
- 现场未提供安全生产教育和培训档案;
- 现场电工牛某生有效期内电工类特种作业证书。(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2024 年 4 月 11 日