

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2024〕执 00402 号

北京穿越元明清商贸有限公司（凯喜雅丝绸）(91110101MADAU1399X)：

本机关于 2024 年 5 月 10 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2024 〕 (执 00301) 号〕，经对你单位整改情况进行复
查，提出如下意见：

1. 配电箱安全警示标志不规范（已完成整改）
配电箱警示标识已更换，问题已整改
(以下空白)

被复查单位负责人（签名）：_____

安全生产行政执法人员（签名）： 王禹丹 证号： 01000124059
武宇飞 证号： 01000124070

北京市东城区应急管理局

2024 年 6 月 23 日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被复查单位。