

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2024〕执 00412 号

北京鸭儿李记餐饮有限公司(91110101MA04GMFW5L)_____:

本机关于 2024 年 6 月 4 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2024 〕 (执 00371) 号〕,经对你单位整改情况进行复
查,提出如下意见:

1. 负一层水产箱旁配电箱安全警示标志脱落,后厨个别插座无防潮盖(已完成整改)
复查时,负一层水产箱旁配电箱安全警示标志已更换,问题已整改。后厨插座防潮盖已安装,
问题已整改。

(以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): 武宇飞 证号: 01000124070
王禹丹 证号: 01000124059

北京市东城区应急管理局

2024 年 6 月 25 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。