

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2024〕执 02129 号

被检查单位 中纺大厦置业有限责任公司东方花园饭店

统一社会信用代码 91110101801309534P

地址 北京市东城区东直门南大街 6 号

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 B1 高压配电室、B3 空调制冷机房、B3 中水泵房

检查时间 2024 年 7 月 3 日 15 时 6 分至 7 月 3 日 17 时 7 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 武宇飞、李永民, 证件号码为 01000124070、01000124049, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 工贸企业有限空间作业是否设置明显的安全警示标志和警示说明(电缆沟、B3 中水泵房)(未发现明显问题);

2. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责, 是否予以配合(未发现明显问题);

3. 生产经营单位是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品, 并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用(配电室绝缘手套绝缘靴有效期内)(未发现明显问题);

4. 空调制冷机房贾某霖(身份证号 110XXXXXXXXXXXXXX)于 2024 年 6 月 22 日、6 月 26 日、6 月 30 日在 B3 空调制冷机房巡视及作业并签有记录。在国家安全生产考试微信公众号特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台中特种作业操作证查询系统内未查询到贾某霖制冷与空调类特种作业操作证书信息。

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2024 年 7 月 3 日