

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2024〕执 02146 号

被检查单位 北京国瑞物业服务有限公司北京崇文门物业服务中心

统一社会信用代码 91110101MA005K2YX9

地址 北京市东城区崇文门外大街 18 号 1 幢 LG 层-150 号

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 配电室、中控室、空调机房、经营场所

检查时间 2024 年 7 月 5 日 10 时 40 分至 7 月 5 日 12 时 20 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 徐永嘉、徐云鹏, 证件号码为 01000124089、01000124078, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责, 是否予以配合(未发现明显问题);

2. 生产经营单位燃气报警器终端显示故障;

3. 配电室劳动防护用品配备情况(未发现明显问题);

4. 空调机房 4 名特种作业人员未取得特种作业操作资格证书、上岗作业。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2024 年 7 月 5 日