

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2024〕执 02438 号

被检查单位 北京东方铭悦酒店管理有限公司

统一社会信用代码 91110101582586506W

地址 北京市东城区交道口东大街 101 号

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 B3 层配电室、B3 层机房污水井一处

检查时间 2024 年 8 月 12 日 14 时 57 分至 8 月 12 日 16 时 27 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 武宇飞、王禹丹，证件号码为 01000124070、01000124059，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，你单位有申请回避、陈述和申辩的权利，同时又协助开展调查或者检查的义务，请予以配合。

检查情况：当日检查情况如下：

1. 生产经营单位未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的行为(检查了 B3 层机房污水井一处，有警示标志和有限空间作业告知牌)(未发现明显问题)；

2. 生产经营单位是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用(检查了 B3 层配电室劳动防护用品，绝缘手套绝缘靴在检验期限内)(未发现明显问题)；

3. 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责(检查了污水井清掏外包协议，该单位外包协议目前以东方茂(北京)酒店管理有限公司名义签订合同。与污水井清掏单位的安全管理协议不完善。)；

(以下空白)

检查人员(签名)：

被检查单位现场负责人(签名)：

2024 年 8 月 12 日

4. 生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业(检查了B3层配电室电工持证上岗情况,检查当日廉某强(T130XXXXXXXXXXXXXX)、黄某峰(T410XXXXXXXXXXXXXX)、赵某成(T372XXXXXXXXXXXXXX)、高某斌(T132XXXXXXXXXXXXXX)、张某新(T132XXXXXXXXXXXXXX)、宋某光(T370XXXXXXXXXXXXXX)、张某元(T132XXXXXXXXXXXXXX)、高某胜(T370XXXXXXXXXXXXXX)、李某全(T412XXXXXXXXXXXXXX)等9人电工类特种作业证书在有效期内且在应复审日期前。)(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名): _____

被检查单位现场负责人(签名): _____

2024年8月12日