安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2024〕执 00592 号

北京奥士凯物美商业有限公司朝内菜市场(911101018013096226)：

本机关于 2024 年 8 月 5 日作出了责令限期整改的决定[（京东）应急责改〔 2024 〕(执 00520 ）号]，经对你单位整改情况进行复查，提出如下意见:

1.二层水产区水产品过滤系统电气开关箱未设置安全警示标志（已完成整改）

2.生产经营单位未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（绝缘靴、绝缘手套未按规定期限进行检测实验）(已完成整改）

该单位已经在水产品销售区电气开关箱张贴了明显的安全警示标志。该单位已将绝缘靴、绝缘手套进行送检，检测结果为合格。

（以下空白）

被复查单位负责人（签名）: _____

安全生产行政执法人员（签名）: 史红光 证号: 01000124026

孙 满 证号: 01000124062

北京市东城区应急管理局

2024 年 8 月 16 日

本文书一式两份: 一份由应急管理部门备案，一份交被复查单位。