

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2024〕执02661号

被检查单位 北京华夏宾馆有限责任公司

统一社会信用代码 91110101101295207K

地址 北京市东城区工体北路春秀路1号

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 楼东南角户外污水井一处、B1配电室

检查时间 2024年9月9日14时57分至9月9日16时19分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 武宇飞、王禹丹, 证件号码为 01000124070、01000124059, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 该单位电工熊某明于9月8日夜班、9月6日白班、9月4日夜班、8月31日夜班在配电室值班上岗作业(白班为8时至20时, 夜班为20时至次日8时)。熊某明高压电工类特种作业证书号为T110XXXXXXXXXXXXXX, 在国家安全生产考试公众号特种作业操作证查询内查询熊某明特种作业证书发证机关为北京市安全生产监督管理局, 有效期至2024-07-02, 应复审日期为2021-07-02, 已超过有限日期, 且未复审。;

2. 该单位负责人称烟道清洗和污水井清掏涉及外包作业, 检查时出示了厨房烟道清洗和统一清运的安全管理协议。(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2024年9月9日