

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2024〕执 02676 号

被检查单位 北京开禾建筑有限公司

统一社会信用代码 9111011774009193XW

地址 北京市平谷区林荫北街 13 号信息大厦 18 层 1808-361

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 空调机房(东城区东长安街 1 号)

检查时间 2024 年 9 月 23 日 15 时 30 分至 9 月 23 日 16 时 10 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 汪滢、孙满, 证件号码为 01000124060、01000124062, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 根据《现场检查方案》(京东)应急检查〔2024〕执 02679 号内容要求, 对该单位进行执法检查, 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责, 是否予以配合(未发现明显问题);

2. 生产经营单位的特种作业人员(制冷空调作业)未取得特种作业操作资格证书、上岗作业;

3. 生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口, 出口未锁闭、封堵(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2024 年 9 月 23 日