

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2024〕执 00652 号

北京开禾建筑有限公司(9111011774009193XW)：

本机关于 2024 年 9 月 23 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2024 〕〔 执 00631 〕号〕，经对你单位整改情况进行复
查，提出如下意见：

1. 生产经营单位的特种作业人员（制冷空调作业）未取得特种作业操作资格证书、上岗
作业（已完成整改）

北京开禾建筑有限公司已于检查当日将未取得特种作业证(制冷空调作业)人员调离该岗位，
并安排取得特种作业证人员进行空调维护制冷等作业。

(以下空白)

被复查单位负责人（签名）：_____

安全生产行政执法人员（签名）： 孙 满 证号： 01000124062

汪 滢 证号： 01000124060

北京市东城区应急管理局

2024 年 10 月 9 日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被复查单位。