

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2024〕执 00692 号

北京吴裕泰东侧路茶庄(92110101L11325516M)_____:

本机关于 2024 年 11 月 22 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2024 〕 (执 00660) 号〕,经对你单位整改情况进行复
查,提出如下意见:

1. 生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显
的安全警示标志(有安全警示标志,但配电箱旁有杂物)(已完成整改)
杂物已清理,复查合格。

(以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): 郑 宣 证号: 01000124047
刘晟冉 证号: 01000124081

北京市东城区应急管理局

2024 年 11 月 22 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。