

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2024〕执02836号

被检查单位 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司春秀路店

统一社会信用代码 91110101MADE6UM32U

地址 北京市东城区春秀路7号楼迤东一、二层

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 一层二层配电箱

检查时间 2024年12月5日15时53分至12月5日16时18分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 郑辉、王禹丹, 证件号码为 01000124072、01000124059, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 根据《现场检查方案》(京东)应急检查〔2024〕执02838号内容要求, 对该单位进行执法检查, 当日检查情况如下:

1. 二楼配电箱警示标志不规范。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2024年12月5日