

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2025〕执 00142 号

被检查单位 北京新侨物业管理有限公司

统一社会信用代码 91110101101227263M

地址 安定门外大街甲 88 号 7 层 705 房间

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 北京市东城区和平里东街 20 号院北京市标准化研究院项目、配电室

检查时间 2025 年 2 月 26 日 15 时 0 分至 2 月 26 日 15 时 55 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 武宇飞、杨强, 证件号码为 01000124070、01000124045, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 根据《现场检查方案》(京东)应急检查〔2025〕执 00148 号内容要求, 对该单位进行执法检查, 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业(该单位电工平某忠身份证号: 231XXXXXXXXXXXX)经特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台查询平某忠电工操作项目高压电工作业证件有效。操作项目低压电工作业证件应复审日期为 2024 年 4 月 20 日, 未按期复审。2024 年 2 月 23 日, 平某忠上岗巡视运行操作低压设备;

2. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责, 是否予以配合(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2025 年 2 月 26 日