

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2025〕执 00072 号

北京新侨物业管理有限公司(91110101101227263M) _____:

本机关于 2025 年 2 月 26 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2025 〕〔 执 00083 〕号〕,经对你单位整改情况进行复
查,提出如下意见:

1. 生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业(该单位电
工平某忠身份证号:231xxxxxxxxxxxxxx)经特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考
核合格信息查询平台查询平某忠电工操作项目高压电工作业证件有效。操作项目低压电工作
业证件应复审日期为 2024 年 4 月 20 日,未按期复审。2024 年 2 月 23 日,平某忠上岗巡视
运行操作低压设备。(已完成整改)

该单位于检查当日立即整改,2 月 26 日起未安排平某忠从事低压电工作业。

(以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): 武宇飞 证号: 01000124070

杨强 证号: 01000124045

北京市东城区应急管理局

2025 年 3 月 5 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。