

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2025〕执 00236 号

北京君雅花园酒店有限公司(91110101668433973Y)：

本机关于 2025 年 4 月 9 日作出了责令限期整改的决定〔(京东)应急责改〔 2025 〕〔 执 00196 〕号〕，经对你单位整改情况进行复查，提出如下意见：

1. 电工李某发电工类特种作业操作证(证号 T62XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，作业类别电工作业，操作项目高压电工作业，签发机关天津市应急管理局，初领日期 2021-11-17，应复审日期 2024-11-16，超过复审日期未复审。特种作业人员未取得操作资格证书、上岗作业。(已完成整改)

2. 未见与燃气热水锅炉维保单位签订专门的安全生产管理协议。(已完成整改)

3. 生产经营单位应建立健全特种作业人员档案。(负责人张某伟表示有特种作业人员档案，现场未提供特种作业人员档案)(已完成整改)

4. 2 层配电室绝缘手套、绝缘靴的电气设备试验合格证试验日期为 2023 年 7 月 4 日，下次试验日期为 2024 年 1 月 4 日。绝缘靴安全试验报告显示绝缘靴试验日期为 2023 年 7 月 4 日。未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。(已完成整改)该单位于 2025 年 4 月 11 日提交了特种作业人员档案、情况说明、与燃气热水锅炉维保单位签订的安全运行协议书，证明该单位有特种作业人员档案，与燃气热水锅炉维保单位签订了安全生产管理协议，李某发的职务为维修杂工，不从事电工作业，该单位电工崔某有有效的电工类特种作业操作证(证号 130XXXXXXXXXXXXXXXXXX)；复查时该单位已重新购买符合国家标准和行业标准的绝缘手套和绝缘靴，问题均已整改。

(以下空白)

被复查单位负责人(签名)：_____

安全生产行政执法人员(签名)： 李滋岑 证号：01000124063

王禹丹 证号：01000124059

北京市东城区应急管理局

2025 年 4 月 25 日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被复查单位。