

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2025〕执 00239 号

被检查单位 北京晋东来餐饮有限公司

统一社会信用代码 91110101MA02M4TH38

地址 北京市东城区天坛东路 46 号迤北北京红桥市场 B1 层 011 号

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 后厨配电箱、安全出口

检查时间 2025 年 3 月 21 日 15 时 47 分至 3 月 21 日 16 时 12 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 杨强、申潜，证件号码为 01000124045、01000124084，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，你单位有申请回避、陈述和申辩的权利，同时又协助开展调查或者检查的义务，请予以配合。

检查情况：根据《现场检查方案》(京东)应急检查〔2025〕执 00245 号内容要求，对该单位进行执法检查，当日检查情况如下：

1. 生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志(后厨配电箱安全警示标志不规范)；

2. 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责(现场未提供烟道清洗外包安全生产管理协议)；

3. 生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口，出口未锁闭、封堵(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2025 年 3 月 21 日