

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(京东)应急责改〔2025〕执 00196 号

北京君雅花园酒店有限公司(91110101668433973Y)_____:

经查,你单位存在下列问题:

1. 电工李某发电工类特种作业操作证(证号 T62XXXXXXXXXXXXXXXX),作业类别电工作业,操作项目高压电工作业,签发机关天津市应急管理局,初领日期 2021-11-17,应复审日期 2024-11-16,超过复审日期未复审。特种作业人员未取得操作资格证书、上岗作业,涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款
2. 未见与燃气热水锅炉维保单位签订专门的安全生产管理协议,涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款

(此栏不够,可另附页)。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项、《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定 2015 年版》第三十八条、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(五)项的规定,现责令你单位对上述第 1-4 项问题于 2025 年 4 月 24 日前整改完毕,达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的,依法追究有关人员的责任。

整改期间,你单位应当采取措施,确保安全生产。对安全生产违法行为,将依法予以行政处罚。

如果不服本指令,可以依法在 60 日内向 北京市东城区 人民政府申请行政复议,或者在 6 个月内依法向 北京市东城区 人民法院提起行政诉讼,但本指令不停止执行,法律另有规定的除外。

行政执法人员(签名): 王禹丹 证号: 01000124059
李炫岑 证号: 01000124063

被检查单位负责人(签名): _____

北京市东城区应急管理局

2025 年 4 月 9 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被检查单位。

共 2 页 第 1 页

续页

检查人员（签名）：

被检查单位现场负责人（签名）：

2025 年 4 月 9 日

共 2 页 第 2 页