## 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(京东)应急现记[2025]执 00516号

被检查单位 北京七天四季酒店管理有限公司

统一社会信用代码_911101016723857759
地址_北京市东城区朝阳门内大街甲 190 号 4 号楼 1-5 层
法定代表人(负责人)
现场负责人证件类型证件号码
住址
联系电话
检查场所_低压配电间
检查时间_2025_年_5月_4日_9时_50分至_5月_4日_13时_15分
我们是_东城区_应急管理局行政执法人员_杨强_、_刘晟冉_,证件号码为
01000124045 、 $01000124081$ ,这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场
检查,你单位有申请回避、陈述和申辩的权利,同时又协助开展调查或者检查的义务,请予
以配合。
检查情况:根据《现场检查方案》(京东)应急检查[2025]执00532号内容要求,对该
单位进行执法检查,当日检查情况如下:
1. 生产经营单位的特种作业人员应取得特种作业操作资格证书、上岗作业。(该单位特
种作业人员党某清,身份证号码: 410XXXXXXXXXXXXX, 于 2025 年 5 月 1 日、2025 年 5 月 2
日进行低压配电间设备巡检作业,并在巡检记录上签字。通过应急管理部官网特种作业操作
证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台查询,特种作业人员党某清的低压电工
作业特种作业操作证应复审日期为 2025年3月5日前,检查当日该证件未完成复审);
2. 特种作业人员不得转借、转让、冒用特种作业操作证。(未发现明显问题);
3. 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、
疏散通道。(未发现明显问题);
4. 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承
租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管
理职责。(未发现明显问题);
检查人员 (签名):
被检查单位现场负责人(签名): _

2025年5月4日

全警示标志。( 未发现明显问题 )。	
(以下空白)	
查人员(签名 ):	
检查单位现场负责人 (签名):	