

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2025〕执 00385 号

北京天下盐餐饮服务有限公司(91110101687620440U)：

本机关于 2025 年 4 月 10 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2025 〕〔 执 00202 〕号〕，经对你单位整改情况进行复
查，提出如下意见：

1. 生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安
全警示标志。(后厨燃气间未张贴警示标志)(已完成整改)

(以下空白)

被复查单位负责人(签名)：_____

安全生产行政执法人员(签名)： 申 潜 证号：01000124084
武宇飞 证号：01000124070

北京市东城区应急管理局

2025 年 6 月 5 日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被复查单位。