

北京市东城区发展和改革委员会文件

京东城发改（核）〔2020〕27号

关于国网北京城区供电公司两年行动沙子口西配电室等站室改造工程核准的批复

国网北京市电力公司：

你单位报送的《国网北京市电力公司关于核准国网北京城区供电公司两年行动崇文东箱变等站室改造等二十五项工程项目的请示》（京电发展〔2020〕101号）和《国网北京市电力公司关于核准国网北京城区供电公司两年行动崇文东箱变等站室改造等二十五项工程招标方案的请示》（京电招标〔2019〕294号）收悉。根据北京市规划和自然资源委员会东城分局《关于核准国网北京城区供电公司两年行动崇文东箱变等站室改造等二十七项工程和（三零）配套低压电网改造工程项目有关意见的复函》（京规自东函〔2020〕26号），经研究，同意你单位建设国网北京城区供电公司两

年行动沙子口西配电室等站室改造工程，现将有关核准事项批复如下：

一、建设地点：东城区宝华里小学南侧、金鱼池小区中区和西区、金鱼池中街中华民族艺术珍品馆地下室西侧、沙子口路 70 号、西革新里 108 号北京住房公积金管理中心院内东南角。

二、建设规模及内容：对沙子口西配电室、沙子口小区配电室、金鱼池 3 号、4 号、5 号配电室和革新西里配电室等 6 个配电室实施改造工程。具体建设内容为新建高压环网柜 42 面，低压柜 60 面，节能型干式变压器 SCB13-1000 千伏安共 4 台，节能型干式变压器 SCB13-800 千伏安共 5 台，节能型干式变压器 SCB13-630 千伏安共 2 台及相关配套电力设施。

三、投资估算及资金来源：项目总投资估算为 1094.75 万元，全部由建设单位筹措解决。

四、本批复附《建设项目招标方案核准意见书》1 份，请项目单位据此依法开展招标工作。在建设项目实施过程中，确有特殊情况需要变更已核准的招标方案的，应当报东城区发展改革委重新核准。

五、本批复有效期 2 年。在有效期内未取得延期批复的，逾期自动失效。

请据此办理相关手续。

附件：建设项目招标方案核准意见书

(此页无正文)

北京市东城区发展和改革委员会

2020年5月9日

(联系人: 廉思文; 联系方式: 87160680)



附件：

建设项目招标方案核准意见书

项目名称：国网北京城区供电公司两年行动沙子口西配电室等站室改造工程

项目单位名称：国网北京市电力公司

	采购细项	招标方式(公开招标或邀请招标)	招标组织形式(自行招标或委托招标)	不采用招标形式	备注
勘察					
设计	全部				低于限额
施工	全部				低于限额
监理	全部				低于限额
设备	全部	公开招标	委托招标		
重要材料	全部	公开招标	委托招标		
其他					
核准意见说明：  北京市东城区发展和改革委员会 2020年5月9日					

注意事项：

1.根据《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委令 第10号），依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在北京市公共资源交易服务平台、中国招标投标公共服务平台上发布。

2.政府投资项目，项目单位应当将资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示等信息在北京市公共资源交易服务平台（ggzyfw.beijing.gov.cn）上全过程公开。

招标方案核准意见在本项目实施全过程有效。在项目实施过程中，如确有特殊情况需要变更已经核准的招标方案的，应当报我委重新核准。

北京市东城区发展和改革委员会办公室 2020年5月9日印发

