

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2021〕执 03465 号

被检查单位: 北京尧阳体育管理有限公司 (91110114MA005XJ566)

地址: 北京市东城区龙潭街道广渠门内大街 36 号幸福家园 13 号楼会所

法定代表人(负责人): 职务: 联系电话:

检查场所: 游泳池

检查时间: 2021 年 7 月 15 日 15 时 20 分至 7 月 15 日 15 时 45 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 王禹丹、徐云鹏, 证件号码为 110101032、110101014, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 未见与机房维护单位安全生产协议;
2. 生产经营单位每半年至少组织一次现场处置方案演练(未发现明显问题);
3. 生产经营单位是否建立健全从业人员安全生产教育和培训档案, 是否详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况(培训记录参加人员记录不完善, 未签字);
4. 生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训(未发现明显问题);
5. 游泳池安全出口门上锁。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2021 年 7 月 15 日