

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2021〕执 05638 号

被检查单位: 北京天伦王朝饭店有限公司(91110000741551301B)

地址: 北京市东城区东华门街道王府井大街 50 号

法定代表人(负责人): 职务: 联系电话:

检查场所: 高压配电室

检查时间: 2021 年 11 月 22 日 14 时 50 分至 11 月 22 日 15 时 20 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 闫爱娟、史红光, 证件号码为 110101034、110101058, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 该单位高压配电室绝缘手套、绝缘靴检验有效期至 2021 年 11 月 18 日, 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品;

2. 该单位将生产经营场所出租给晶华宝岛(北京)眼镜有限公司, 检查当日该单位未提供与晶华宝岛(北京)眼镜有限公司的安全生产管理协议、租赁合同;

3. 生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上, 设置明显的安全警示标志(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2021 年 11 月 22 日