安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(京东)应急责改〔2021〕执 00131 号

北京天伦王朝饭店有限公司(91110000741551301B)_____:

经查,你单位存在下列问题:

1. 该单位高压配电室绝缘手套、绝缘靴检验有效期至 2021 年 11 月 18 日,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条;

2. 该单位将生产经营场所出租给晶华宝岛(北京)眼镜有限公司,检查当日该单位未提供与晶华宝岛(北京)眼镜有限公司的安全生产管理协议、租赁合同,涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款

(以下空白)

(此栏不够,可另附页)。

现责令你单位对上述第 1-2 项问题于 2021 年 11 月 27 日前整改完毕,达到有关法律、法规和标准规定的要求。由此造成事故的,依法追究有关人员的责任。

整改期间,你单位应当采取措施,确保安全生产。对安全生产违法行为,将依法予以行政处罚。

如果不服本指令,可以依法在 60 日内向北京市东城区人民政府或者北京市应急管理局申请行政复议,或者在 6 个月内依法向北京市东城区人民法院提起行政诉讼,但本指令不停止执行,法律另有规定的除外。

行政执法人员(签名): 闫爱娟 证号: 110101034

史红光 证号: 110101058

被检查单位负责人(签名): _____

北京市东城区应急管理局

2021 年 11 月 22 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被检查单位。

共 1 页 第 1 页