

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2022〕执 02496 号

被检查单位：北京我爱我家房地产经纪有限公司东城第十五分公司(91110101697658725D)

地址：北京市东城区东直门街道东中街 14 号-1

法定代表人(负责人)： 职务： 联系电话：

检查场所： 门厅

检查时间：2022 年 6 月 7 日 11 时 10 分至 6 月 7 日 11 时 20 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 谢韞泽、汪滢，证件号码为 01000124074、01000124060，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：当日检查情况如下：

1. 灭火器配备情况(未发现明显问题)；

2. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责，是否予以配合(未发现明显问题)；

3. 生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名)：

被检查单位现场负责人(签名)：

2022 年 6 月 7 日