

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2022〕执 02996 号

被检查单位: 北京银拓物业管理有限责任公司

地址: 北京市海淀区复兴路 33 号 9 层

法定代表人(负责人): _____ 职务: _____ 联系电话: _____

检查场所: 北京市东城区和平里东街 1 号北京银行科技大厦高压配电室、空调制冷机房

检查时间: 2022 年 6 月 28 日 14 时 30 分至 6 月 28 日 16 时 37 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 田术、任中凯, 证件号码为 01000124067、01000124082, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业(该单位空调制冷机房六月份《值班交接班记录》登记值班人员耿某不具备相应资格值守空调制冷机房);

2. 生产经营单位是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品, 并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用(未发现该单位为空调制冷机房当值人员李某岭配备防护耳塞, 现场负责人声称已购买防护耳塞, 但是现场未见, 且现场存在严重噪声)。
(以下空白)

检查人员(签名): _____

被检查单位现场负责人(签名): _____

2022 年 6 月 28 日