

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(京东)应急责改〔2022〕执 00022 号

北京银拓物业管理有限责任公司(911101080766331629)_____:

经查,你单位存在下列问题:

1. 生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业(该单位空调制冷机房六月份《值班交接班记录》登记值班人员耿某不具备相应资格值守空调制冷机房)
 2. 生产经营单位是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用(未发现该单位为空调制冷机房当值人员李某岭配备防护耳塞,现场负责人声称已购买防护耳塞,但是现场未见,且现场存在严重噪声)
- (以下空白)

(此栏不够,可另附页)。

现责令你单位对上述第 1-2 项问题于 2022 年 7 月 3 日前整改完毕,达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的,依法追究有关人员的责任。

整改期间,你单位应当采取措施,确保安全生产。对安全生产违法行为,将依法予以行政处罚。

如果不服本指令,可以依法在 60 日内向 北京市东城区 人民政府或者 北京市应急管理局 申请行政复议,或者在 6 个月内依法向 北京市东城区 人民法院提起行政诉讼,但本指令不停止执行,法律另有规定的除外。

行政执法人员(签名): 田术 证号: 01000124067
任中凯 证号: 01000124082

被检查单位负责人(签名): _____

北京市东城区应急管理局

2022 年 6 月 28 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被检查单位。

共 1 页 第 1 页