

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(京东)应急现记〔2022〕执 03050 号

被检查单位：中国黄金集团物业管理有限公司

地址：北京市东城区柳荫公园南街 1 号

法定代表人（负责人）： 职务： 联系电话：

检查场所： 配电室、空调制冷机房、隔油池

检查时间： 2022 年 6 月 30 日 15 时 52 分至 6 月 30 日 17 时 20 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 田术 、 任中凯 ，证件号码为 01000124067 、 01000124082 ，这是我们的证件（出示证件）。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况： 当日检查情况如下：

1. 生产经营单位是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用（该单位高压配电室内的两套绝缘手套、绝缘靴均过期未检，未为高压配电室值班人员李某平、宋某熙、张某军、许某、王某华共五人提供符合国家标准劳动防护用品）；

2. 生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志（该单位未在隔油池、空调软化水箱上设置张贴有限空间警示标志）；

3. 生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业（该单位空调制冷机房值班人员韦某建、王某兵、程某玉、魏某东共 4 人不具备制冷与空调设备运行操作作业特种作业证件上岗值守作业）。

（以下空白）

检查人员（签名）： \_\_\_\_\_

被检查单位现场负责人（签名）： \_\_\_\_\_

2022 年 6 月 30 日