

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(京东)应急现记〔2022〕执 03080 号

被检查单位 北京民置物业管理有限公司

统一社会信用代码 911131002MA0FURN20E

地址 北京市密云区经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 501 室-3448(经济开发区集中办公区)

法定代表人(负责人) \_\_\_\_\_ 职务 \_\_\_\_\_ 联系电话 \_\_\_\_\_

现场负责人 \_\_\_\_\_ 证件类型 \_\_\_\_\_ 证件号码 \_\_\_\_\_

住址 \_\_\_\_\_

联系电话 \_\_\_\_\_

检查场所 北京市东城区黄寺大街甲 2 号民生银行科技大厦高压配电室

检查时间 2022 年 7 月 1 日 14 时 50 分至 7 月 1 日 16 时 30 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 田术、任中凯，证件号码为 01000124067、01000124082，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，你单位有申请回避、陈述和申辩的权利，同时又协助开展调查或者检查的义务，请予以配合。

检查情况：当日检查情况如下：

1. 生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业(未发现明显问题)；

2. 生产经营单位在存在较大危险因素的生产经营场所或者设备设施上设置的安全警示标志是否符合国家标准或者行业标准(该单位未在高压配电室内高压电缆旁设置符合国家标准的安全警示标志)。

(以下空白)

检查人员(签名)： \_\_\_\_\_

被检查单位现场负责人(签名)： \_\_\_\_\_

2022 年 7 月 1 日