# 安全生产行政执法文书

# 整改复查意见书

(京东)应急复查〔2023〕执 00183 号

北京平安府宾馆有限公司(91110101101311107M)：

本机关于 2023 年 7 月 24 日作出了责令限期整改的决定[（京东）应急责改〔 2023 〕( 执 00204 ）号]，经对你单位整改情况进行复查，提出如下意见:

1.未见配电室绝缘靴上贴有检验合格标志（未完成整改）

该单位重新购置 2 双 20kv 绝缘靴，但仍无检验合格标志。

（以下空白）

被复查单位负责人（签名）: _____

安全生产行政执法人员（签名）: 史红光 证号: 01000124026

刘艳华 证号: 01000124021

北京市东城区应急管理局

2023 年 8 月 11 日

本文书一式两份: 一份由应急管理部门备案，一份交被复查单位。