

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2024〕执 00180 号

北京同裕亨商贸有限公司北京分公司(91110101MA00GWHF2H)：

本机关于 2024 年 2 月 21 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2024 〕〔 执 00089 〕号〕，经对你单位整改情况进行复
查，提出如下意见：

1. 电源开关箱无盖，标识脱落（已完成整改）
复查时已安装开关箱盖，标识已张贴，问题已整改。

(以下空白)

被复查单位负责人（签名）：_____

安全生产行政执法人员（签名）： 王禹丹 证号：01000124059
武宇飞 证号：01000124070

北京市东城区应急管理局

2024 年 3 月 18 日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被复查单位。