

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2024〕执01360号

被检查单位 北京巧思华夏物业管理有限公司

统一社会信用代码 9111010509902532XN

地址 北京市东城区东四北大街343号2幢301

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 配电室

检查时间 2024年4月30日19时39分至4月30日19时59分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 史红光、宋谟颢，证件号码为 01000124026、01000124088，这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查，你单位有申请回避、陈述和申辩的权利，同时又协助开展调查或者检查的义务，请予以配合。

检查情况：当日检查情况如下：

1. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责，是否予以配合(未发现明显问题)；

2. 电工值班未如实记录值班人员；

3. 绝缘靴 绝缘手套超期未检验；

4. 变配电室电缆沟入口缺少有限空间标牌。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2024年4月30日