

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2024〕执 00284 号

北京和兴李记南门涮肉有限公司(91110105MACJTRYP9K)_____:

本机关于 2024 年 4 月 8 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2024 〕〔 执 00206 〕号〕,经对你单位整改情况进行复
查,提出如下意见:

1. 燃气间开关未使用防爆开关(已完成整改)
复查时燃气间开关已更换防爆开关,问题已整改。
(以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): 王禹丹 证号: 01000124059
武宇飞 证号: 01000124070

北京市东城区应急管理局

2024 年 4 月 30 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。