安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2024〕执 00288 号

北京虹映物业管理有限公司(91110105MA01PXD908)：

本机关于 2024 年 4 月 12 日作出了责令限期整改的决定[（京东）应急责改〔 2024 〕(执 00234 ）号]，经对你单位整改情况进行复查，提出如下意见:

1.生产经营单位未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用（配电室绝缘靴和绝缘手套过期）(已完成整改)该单位已更换符合要求的劳动防护用品（绝缘靴和绝缘手套)，整改完毕。

（以下空白）

被复查单位负责人（签名）: _____

安全生产行政执法人员（签名）: 徐永熹 证号: 01000124089

徐云鹏 证号: 01000124078

北京市东城区应急管理局

2024 年 5 月 2 日

本文书一式两份: 一份由应急管理部门备案，一份交被复查单位。