

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2024〕执 02746 号

被检查单位 伙伴烤肉餐吧（北京）有限公司

统一社会信用代码 911101015636178216

地址 北京市东城区十字坡西里 12 号楼一层

法定代表人（负责人） 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 前厅配电箱

检查时间 2024 年 10 月 23 日 14 时 46 分至 10 月 23 日 15 时 11 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 李永民、王禹丹，证件号码为 01000124049、01000124059，这是我们的证件（出示证件）。

现依法对你单位进行现场检查，你单位有申请回避、陈述和申辩的权利，同时又协助开展调查或者检查的义务，请予以配合。

检查情况：根据《现场检查方案》(京东)应急检查〔2024〕执 02747 号内容要求，对该单位进行执法检查，当日检查情况如下：

1. 配电箱安全警示标志不规范；

2. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责，是否予以配合（未发现明显问题）。

（以下空白）

检查人员（签名）：

被检查单位现场负责人（签名）：

2024 年 10 月 23 日