

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2024〕执 02851 号

被检查单位 北京久元餐饮有限公司

统一社会信用代码 91110101MACK3EN08J

地址 北京市东城区鲜鱼口街 92 号、布巷子胡同 2 号、2-1 号、2-2 号 1 幢-1 层至 1 层

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 后厨、配电箱、B1 层储物间

检查时间 2024 年 12 月 18 日 15 时 9 分至 12 月 18 日 15 时 34 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 杨强、郑辉，证件号码为 01000124045、01000124072，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，你单位有申请回避、陈述和申辩的权利，同时又协助开展调查或者检查的义务，请予以配合。

检查情况：根据《现场检查方案》(京东)应急检查〔2024〕执 02853 号内容要求，对该单位进行执法检查，当日检查情况如下：

1. 生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志(配电箱安全警示标志不规范)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2024 年 12 月 18 日