

整改复查意见书

北京官宴餐饮管理有限公司(91110108MA01U4M45M):

1. 生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志（后厨配电箱安全警示标志不规范）（已完成整改）

复查时配电箱安全警示标志已规范张贴，问题已整改。

(以下空白)

安全生产行政执法人员（签名）： 杨 强 证号： 01000124045
王禹丹 证号： 01000124059

2025 年 1 月 7 日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被复查单位。