

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2025〕执 00354 号

被检查单位 北京君雅花园酒店有限公司

统一社会信用代码 91110101668433973Y

地址 北京市东城区东直门外南二里庄 29 号

法定代表人（负责人） 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 君雅花园酒店配电室、

检查时间 2025 年 4 月 9 日 14 时 35 分至 4 月 9 日 16 时 27 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 王禹丹、李涵岑，证件号码为 01000124059、01000124063，这是我们的证件（出示证件）。

现依法对你单位进行现场检查，你单位有申请回避、陈述和申辩的权利，同时又协助开展调查或者检查的义务，请予以配合。

检查情况：根据《现场检查方案》(京东)应急检查〔2025〕执 00361 号内容要求，对该单位进行执法检查，当日检查情况如下：

1. 电工李某发电工类特种作业操作证(证号 T62XXXXXXXXXXXXXXXX)，作业类别电工作业，操作项目高压电工作业，签发机关天津市应急管理局，初领日期 2021-11-17，应复审日期 2024-11-16，超过复审日期未复审。特种作业人员未取得操作资格证书、上岗作业；

2. 未见与燃气热水锅炉维保单位签订专门的安全生产管理协议；

3. 生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。（未发现明显问题）；

4. 2 层配电室绝缘手套、绝缘靴的电气设备试验合格证试验日期为 2023 年 7 月 4 日，下次试验日期为 2024 年 1 月 4 日。绝缘靴安全试验报告显示绝缘靴试验日期为 2023 年 7 月 4 日。未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；

5. 生产经营单位应建立健全特种作业人员档案。（负责人张某伟表示有特种作业人员档案，现场未提供特种作业人员档案）。

检查人员（签名）：

被检查单位现场负责人（签名）：

2025 年 4 月 9 日