

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(京东)应急现记〔2025〕执 00580 号

被检查单位 中国石油天然气股份有限公司北京安燕加油站

统一社会信用代码 911101011011604097

地址 北京市东城区安定门街道北京市东城区安定门立交桥东

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 经营场所

检查时间 2025 年 5 月 15 日 9 时 35 分至 5 月 15 日 10 时 5 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 闫爱娟、薛继斌，证件号码为 01000124066、01000124035，这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查，你单位有申请回避、陈述和申辩的权利，同时又协助开展调查或者检查的义务，请予以配合。

检查情况：根据《现场检查方案》(京东)应急检查〔2025〕执 00558 号内容要求，对该单位进行执法检查，当日检查情况如下：

1. 编制应急预案前，生产经营单位应进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。(未发现明显问题)；

2. 生产经营单位执行本市危险化学品禁止、限制、控制措施。(未发现明显问题)；

3. 不存在未取得经营许可，而经营列入《危险化学品目录》的危险化学品行为(未发现明显问题)；

4. 办理了危险化学品经营许可证(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2025 年 5 月 15 日